

ZP.271.4.2024

Kamienica, dn. 03.09.2024 r.

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.4.2024
Nazwa zadania: : „**Modernizacja infrastruktury społecznej oraz Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, Budowa ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w m. Zasadne**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SWZ **informujemy:**

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym pn. „Modernizacja infrastruktury społecznej oraz Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, Budowa ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w m. Zasadne” proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie - czy SUW stalową o stożkowym dnie można zastąpić SUW kolumnową epoksydową z automatycznym systemem płukania?

Odpowiedź:

Zamawiający na tym etapie **NIE** wyraża zgody na zmianę SUW ze stalowej o stożkowym dnie na kolumnową epoksydową z automatycznym systemem płukania.

Zatwierdził

Wójt Gminy Kamienica
dr Władysław Sadowski
/podpisano elektronicznie/