

ZP.271.7.2024

Kamienica, dn. 20.09.2024 r.

**Gmina Kamienica**  
**34-608 Kamienica 420**

***Uczestnicy postępowania***

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.7.2024, nazwa zadania: : „**Modernizacja w ramach odbudowy mostu w ciągu drogi gminnej nr 340199K Kamienica- Parysz na potoku Zbludza**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SWZ **informujemy:**

#### **Pytanie nr 1**

Proszę o informację w jaki sposób Wykonawca ma zapewnić ciągłość ruchu pojazdów oraz pieszych na czas trwania robót. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie przeprawy tymczasowej?

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie przewiduje przeprawy tymczasowej i dopuszcza możliwość zamknięcia drogi na czas prowadzenia robót.**

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu?

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający będzie wymagał oznakowania robót zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.**

#### **Pytanie nr 3**

Proszę o informację, czy Zamawiający posiada dodatkową dokumentację dla przedmiotowego zadania (np. przekrój podłużny mostu, rysunki zbrojenia) – jeżeli tak, to proszę o udostępnienie.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający udostępnił posiadane rysunki i szkice dotyczące przedmiotu zamówienia.**

#### **Pytanie nr 4**

Proszę o informację czy w przypadku trudności z dostępnością dwuteowników INP 360 oraz krótkim terminem na wykonanie zadania Zamawiający dopuści zastosowanie innych dwuteowników o parametrach nie gorszych niż przedstawione w koncepcji modernizacji?

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zastosowania dwuteowników o parametrach nie gorszych niż przedstawione w koncepcji modernizacji**

#### **Pytanie nr 5**

Proszę o sprawdzenie oraz ewentualną korektę ilości balustrady z płaskowników w pozycji nr 39 przedmiaru robót.

#### **Odpowiedź**

**Należy wycenić zgodnie z przedmiarem. Ewentualne zwiększenie lub zmniejszenie ilości zostanie wprowadzone na etapie budowy**

#### **Pytanie nr 6**

Proszę o informację, w której pozycji przedmiaru robót należy ująć zabezpieczenie antykorozyjne balustrady z płaskowników?

**Odpowiedź**

***Należy zamontować bariero-poręcz mostową H1W8, zgodnie z przedmiarem robót***

**Pytanie nr 7**

Proszę o wskazanie ilości oraz pozycji przedmiaru robót, w której należy ująć roboty związane z umocnieniem stożków przyczółków brukowcem ujęte w STWIORB (M-20.01.11G).

**Odpowiedź**

***Zakres robót nie obejmuje umocnienie stożków przyczółków brukowcem, należy jednak wykonać narzut kamienny zgodnie z poz. 46 przedmiaru robót.***

**Zatwierdził**

***Wójt Gminy Kamienica  
dr Władysław Sadowski  
/podpisano elektronicznie/***